

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжения трансформаторов в ТП июнь 2016 г. ОП Белебей													
№ ТП	S тр, кВА	Iном	№ ф	I(A)			Uф(В)			Uл(В)			Дата, время замера
				A	B	C	A	B	C	AB	BC	AC	
ТП 5	1000	1445	1	355	462	410	226	229	228	389	401	400	29.06.2016 11.30
			2	12	8	1							
			3	0	0	0							
			4	2	5	0							
			5	0	1	3							
			сумма	369	476	414							

Эл. монтер \_\_\_\_\_ /

Мастер НЭУ  Сасенко С.С.