

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжения трансформаторов в ТП июнь 2016 г. ОП Белебей													
№ ТП	S тр, кВА	Iном	№ ф	I(A)			Uф(В)			Uл(В)			Дата , время замера
				A	B	C	A	B	C	AB	BC	AC	
КТП 2396	40	57,8	1	0,2	0	0	235	235	235	406	410	410	27.06.2016 18:30
			2										
			3										
			сумма	0,2	0	0							

Эл. монтер _____ /

Мастер ИДУ *Александр Васильевич*