

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2016 г. ОП с.Красноусольский													
№ ТП	S тр, кВА	I ном	№ ф	I (А)			U ф (В)			U л (В)			Дата и время замера
				А	В	С	А	В	С	АВ	ВС	АС	
ТП-101	160	231	1	0,04	1,5	0	232	233	231	403	403	404	29.06.16 ; 20:20
			2	0,06	20,6	2,2							
			3	0,02	0,02	0							
			4	0	0	13,7							
			5	0	0,04	0							
			сумма	0,12	22,16	15,9							
ТП-102	160	231	1	9,7	9,1	9,5	232	232	233	403	404	404	29.06.16 ; 20:30
			2	2,4	0,05	7,5							
			3	0	0	3,8							
			4	0	1,2	0							
			5	5,6	1,6	0							
			сумма	17,7	11,95	20,8							
ТП-103	250	361	1	11,3	4	34,5	233	231	231	403	403	404	29.06.16 ; 20:45
			2	7,8	5	0,04							
			3	9,2	0,03	1,4							
			сумма	28,3	9,03	35,9							

Начальник ОП с. Красноусольский

В.А. Безовчук