

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июль 2016г. ОП г. Мелеуз

№ТП	Стр, кВА	Ином	№Ф	I(A)			Uф (В)			Uл(В)			дата время замера
				A	B	C	A	B	C	AB	BC	AC	
ТП 5183	400	578	2	4	5	7	231	230	231	407	406	407	18.07.16г.
			3	5	1,8	3,7							
			4	3,2	7,3	5,5							
			сумма	12,2	14,1	16,2							
ТП 53	630	910	1	16	9	22,5	227	229	227	403	401	397	18.07.16г.
			сумма	16	9	22,5							
ТП 1501	400	578	1	0,1	0,15	0,3	234	233	234	408	406	406	18.07.16г.
			2	2,67	3,8	22							
			3	0	0,8	0,64							
			сумма	2,77	4,75	22,94							
ТП 1503	400	578	1	0	0,03	0,8	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	0,7	0,4	3							
			3	0,04	0,01	0							
			сумма	0,74	0,44	3,8							