

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
ОП с. Большеустыикинское ООО "ГИП-Электро" на декабрь 2025 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин	Причина отключения.
1	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустыикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	04.12.2025	04.12.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, наладка оборудования
2	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустыикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	05.12.2025	05.12.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, наладка оборудования
3	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 19 от ТП-2736 "Набережная" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Набережная	11.12.2025	11.12.2025	8:00:00	демонтаж КДЕ-1, монтаж КДЕ-3, монтаж СИП 4*16, монтаж арматуры СИП, и подключение абонента Гимранова/Сафонова Фарзана.Радиковна по ул. Набережная, 38 (3 фазный) увеличение мощности
4	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 1 от ТП-2625 "Баня" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Первомайская	12.12.2025	12.12.2025	8:00:00	демонтаж КДЕ-1, монтаж КДЕ-3, монтаж СИП 4*16, монтаж арматуры СИП, и подключение абонента Дистанов Р.И. по ул. Первомайская,17 (3 фазный) увеличение мощности
5	ВЛ-0,4 кВ Л-1 опора № 42 от ТП-2700 "Мелиораторов" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов	15.12.2025	15.12.2025	8:00:00	демонтаж КДЕ-1, монтаж КДЕ-3, монтаж СИП 4*16,монтаж арматуры СИП, и подключение абонента Сираев Ф.Н. по ул. С.Юлаева,122, (3 фазный) увеличение мощности (новый дом)
6	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 15 от ТП-2691 "Солнечная" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов	16.12.2025	16.12.2025	8:00:00	демонтаж КДЕ-1, монтаж КДЕ-3, монтаж СИП 4*16,монтаж арматуры СИП, и подключение абонента Муратшина В.С. по ул. Мелиораторов, 77 (3 фазный) (увеличение мощности)

7	ВЛ-0,4 кВ Л-2 опора № 32 от ТП № 2625 "Баня" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. П.Коммуны,ул. Советская	17.12.2025	17.12.2025	8:00:00	По заявлению абонента Малышевой А.В. по адресу ул. П.Коммуны , 34 - необходима вырубка ранетки, ветки задевают ввод
8	ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролёт опор № 5-7 от ТП № 2651 "Пожарка" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Мира	18.12.2025	18.12.2025	8:00:00	вырубка ДКР (магазин "автозапчасти", берёзы)

составил: ст.мастер ОП с. Большеустьикинское  Русинов К.Е.

"Согласовано" начальник ОП с. Большеустьикинское  Шакиров Д.Д.