

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
ОП с. Большеустыикинское ООО "ГИП-Электро" на февраль 2025 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ВЛИ-0,4 кВ Л-1 опора № 3 от ТП № 2623 "РДК" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Школьная	03.02.2025	03.02.2025	8:00:00	демонтаж траверс на опоре, замена ответвления (кабеля) на мечеть на СИП 2*16. (хоз.способ)
2	ВЛЗ-10 кВ Ф-18 "Устыикинск-Комплекс" Л-2730 опора № 81 (РТП № 2730 "Миляш детсад") с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, детсад "Миляш"	04.02.2025	04.02.2025	8:00:00	замена К-9 на приёмной траверсе РЛНД-10, перетяжка спусков проводов СИП 3 (1*50) от ТП к ТП № 2730 "Миляш детсад"
3	ВЛ-0,4 кВ Л-2 пролёт опор № 4-16 от ТП № 2644 "Пилорама" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов, ул. Запольских, ул. Молодёжная	05.02.2025	05.02.2025	8:00:00	установка опор СВ-95 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по КР-2025
4	ВЛ-0,4 кВ Л-2 пролёт опор № 4-16 от ТП № 2644 "Пилорама" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов, ул. Запольских, ул. Молодёжная	06.02.2025	06.02.2025	8:00:00	установка опор СВ-95 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по КР-2025
5	ВЛ-0,4 кВ Л-2 пролёт опор № 4-16 от ТП № 2644 "Пилорама" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов, ул. Запольских, ул. Молодёжная	07.02.2025	07.02.2025	8:00:00	установка опор СВ-95 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по КР-2025
6	ВЛ-0,4 кВ Л-2 пролёт опор № 4-16 от ТП № 2644 "Пилорама" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов, ул. Запольских, ул. Молодёжная	10.02.2025	10.02.2025	8:00:00	установка опор СВ-95 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по КР-2025
7	ВЛ-0,4 кВ Л-2 пролёт опор № 4-16 от ТП № 2644 "Пилорама" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Мелиораторов, ул. Запольских, ул. Молодёжная	11.02.2025	11.02.2025	8:00:00	установка опор СВ-95 в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по КР-2025
8	ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролёт опор № 41-47 от ТП № 2625 "Баня" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Ленина,ул.П.Коммуны	12.02.2025	12.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.
9	ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролёт опор № 41-47 от ТП № 2625 "Баня" с.Большеустыикинское	с. Большеустыикинское, ул. Ленина,ул.П.Коммуны	13.02.2025	13.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.

10	ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролёт опор № 41-47 от ТП № 2625 "Баня" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Ленина, ул. П. Коммуны	14.02.2025	14.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.
11	ВЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2 пролёт опор № 2-4 от ТП № 2622 "Терапия" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Школьная	17.02.2025	17.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.
12	ВЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2 пролёт опор № 2-4 от ТП № 2622 "Терапия" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Школьная	18.02.2025	18.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.
13	ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролёт опор № 2-12 от ТП № 2630 "Семстанция" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Тракторная	19.02.2025	19.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.
14	ВЛ-0,4 кВ Л-1 пролёт опор № 2-12 от ТП № 2630 "Семстанция" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Тракторная	20.02.2025	20.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.
15	ВЛ-0,4 кВ Л-2; Л-3 пролёт опор № 1-5 от ТП № 2630 "Семстанция" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Балашова, ул. Энергетиков	21.02.2025	21.02.2025	8:00:00	вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по результатам Л.О.

составил: ст. мастер ОП с. Большеустьикинское

 Русинов К.Е.

"Согласовано" начальник ОП с. Большеустьикинское

 Шакиров Д.Д.