

**Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2017 года.**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения (Классификационные признаки технических причин поврежденной оборудования)	Номер и дата записи в журнале отключений	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1	ОП с.Архангельское	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Архангельская"	29.04.2017 17:30	29.04.2017 18:40	1,17	Нарушение электрической изоляции	№19 от 29.04.2017	1145	667,9
2	ОП с.Архангельское	ВЛ-10 кВ Ф-4 Л-4352	29.04.2017 17:30	29.04.2017 21:00	3,50	Нарушение электрической изоляции	№20 от 29.04.2017	372	651,0
3	ОП с.Архангельское	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Архангельская" Л-4352	30.05.2017 10:10	30.05.2017 12:00	1,83	Нарушение структуры материала	№21 от 30.05.2017	2	1,8
4	ОП с.Архангельское	ВЛ-10 кВ ф-4	15.06.2017 17:09	15.06.2017 19:30	2,35	Невыявленные причины	№22 от 15.06.2018	1145	1345,4
5	ОП с.Архангельское	ТП-4338	15.06.2017 17:09	16.06.2017 9:10	16,02	Невыявленные причины	№23 от 15.06.2018	59	472,5
6	ОП с.Архангельское	ВЛ-0,4 Л-3 ТП-4348	15.06.2017 17:09	15.06.2017 23:40	6,52	Невыявленные причины	№24 от 15.06.2018	25	81,5
7	ОП с.Архангельское	ВЛ-0,4 Л-1,2 ТП-4318	15.06.2017 17:30	15.06.2017 23:00	5,50	Невыявленные причины	№25 от 15.06.2018	93	255,8
8	ОП с.Архангельское	ВЛ-0,4 Л-3 ТП-4350	15.06.2017 17:40	16.06.2017 12:00	18,33	Невыявленные причины	№26 от 15.06.2018	2	18,3
9	ОП с.Архангельское	ТП-4319	15.06.2017 17:30	15.06.2017 20:30	3,00	Невыявленные причины	№27 от 15.06.2018	129	193,5
10	ОП с.Архангельское	ВЛ-0,4 Л-1 ТП-4328	15.06.2017 17:30	16.06.2017 11:10	17,67	Невыявленные причины	№28 от 15.06.2018	21	185,5
11	ОП с.Архангельское	ВЛ-0,4 Л-4 ТП-0568	15.06.2017 17:30	16.06.2017 16:00	22,50	Невыявленные причины	№29 от 15.06.2018	3	33,8
12	ОП с.Архангельское	ВЛ-0,4 Л-1 ТП-4315	15.06.2017 17:30	16.06.2017 18:30	25,00	Невыявленные причины	№30 от 15.06.2018	1	12,5
13	ОП с.Белебей	ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Ермольино"	08.05.17 18:35	08.05.17 19:55	1,33	Нарушение электрической изоляции	№1 от 08.05.2017	237	158,0
14	ОП с.Большеестьинское	ТП-2657 ВЛ-0,4 кВ Л-5 с. Большеестьинское	10.05.2017 11:10	10.05.2017 11:20	0,17	Невыявленные причины	№11 от 10.05.2017	12	1,0
15	ОП с.Большеестьинское	ТП-2625 ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 с.	19.06.2017 19:40	19.06.2017 20:40	1,00	Невыявленные причины	№13 от 19.06.2017	220	110,0
16	ОП с.Большеестьинское	ТП-2651 ВЛ-0,4 кВ Л-2 с. Большеестьинское	22.06.2017 17:10	22.06.2017 17:40	0,50	Невыявленные причины	№14 от 22.06.2017	19	4,7
17	ОП с.Большеестьинское	ТП-2645 ВЛ-0,4 кВ Л-3 с. Большеестьинское	25.06.2017 14:00	25.06.2017 16:00	2,00	Невыявленные причины	№15 от 25.06.2017	31	31,0
18	ОП с.Большеестьинское	ТП-2645 ВЛ-0,4 кВ Л-3 с. Большеестьинское	26.06.2017 18:30	26.06.2017 19:10	0,67	Невыявленные причины	№16 от 26.06.2017	31	10,3
19	ОП с.В.Киси	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС "В.Киси" Л-4611	28.04.17 17:15	28.04.17 18:00	0,75	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№31 от 28.04.2017	46	17,3
20	ОП с.В.Киси	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4695	01.05.17 22:15	01.05.17 22:30	0,25	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№32 от 02.05.2017	20	2,5
21	ОП с.В.Киси	ТП-4622	07.05.17 10:00	07.05.17 11:00	1,00	Нарушение электрической изоляции	№33 от 07.05.2017	136	68,0
22	ОП с.В.Киси	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4613	13.05.17 8:00	13.05.17 9:00	1,00	Невыявленные причины	№34 от 15.05.2017	97	48,5
23	ОП с.В.Киси	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС "В.Киси" Л-4611	03.06.17 11:04	03.06.17 12:06	1,03	Нарушение электрической изоляции	№36 от 05.06.2017	46	23,8
24	ОП с.В.Киси	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС "В.Киси"	30.06.17 7:30	30.06.17 11:30	4,00	Невыявленные причины	№38 от 30.06.2017	603	1206,0
25	ОП с.К.Мивки	ВЛ-10кВ Ф-20 ПС "К.Мивки" Л-6557	17.04.2017 13:18	17.04.2017 13:58	0,67	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№1 от 17.04.2017	70	23,3
26	ОП с.Красноусольский	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5106	15.06.17 20:45	15.06.17 22:15	1,50	Внешнее механическое воздействие	№10 от 15.06.2017	48	36,0
27	ОП с.Магшк	ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС "Озерки"	21.04.2017 6:55	21.04.2017 7:30	0,58	Внешнее механическое воздействие	№ 173 от 21.04.2017	124	36,2
28	ОП с.Магшк	ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС "Озерки"	23.04.2017 3:20	23.04.2017 13:40	10,33	Невыявленные причины	№ 174 от 23.04.2017	124	640,7
29	ОП с.Магшк	ВЛ-10кВ Ф-11506 ПС "Абдуллино"	25.04.2017 3:40	25.04.2017 13:30	9,83	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№ 175 от 25.04.2017	407	2001,1
30	ОП с.Магшк	ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино"	07.05.2017 8:45	07.05.2017 11:25	2,67	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№ 176 от 07.05.2017	275	366,7
31	ОП с.Магшк	ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино"	11.05.2017 16:20	11.05.2017 16:58	0,63	Невыявленные причины	№ 177 от 11.05.2017	719	227,7
32	ОП с.Магшк	ТП-5105	11.05.2017 18:00	12.05.2017 10:00	16,00	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№ 178 от 11.05.2017	73	584,0
33	ОП с.Магшк	ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино"	25.06.2017 13:40	25.06.2017 15:10	1,50	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№ 179 от 25.06.2017	275	206,3
34	ОП с.Новобелокатый	ТП-3674	02.06.17 16:05	02.06.17 16:40	0,58	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№57 от 25.06.2017	162	47,2
35	ОП с.Стерлибашево	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-4	14.04.17 8:15	14.04.17 9:05	0,83	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№12 от 14.04.2017	54	22,5
36	ОП с.Стерлибашево	ВЛ-10кВ ПС "Стерлибашево" Л-16	07.06.2017 22:40	07.06.2017 23:40	1,00	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№13 от 07.06.2017	74	37,0
37	ОП с.Стерлибашево	ТП-54	19.06.2017 15:30	19.06.2017 16:45	1,25	Нарушение электрической изоляции	№14 от 19.06.2017	28	17,5
38	ОП с.Федоровка	ВЛ-10кВ Ф-12 ПС"Федоровка" Л-17	15.06.2017 18:10	15.06.2017 21:20	3,17	Нарушение электрической изоляции	№3 от 15.06.2017	15	23,8
39	ОП с.Федоровка	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-24	23.06.2017 10:30	23.06.2017 11:05	0,58	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№4 от 23.06.2017	1	0,3
40	ОП с.Шаран	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-8012	25.06.2017 10:20	25.06.2017 13:09	2,82	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№73 от 25.06.2017	43	60,6
41	ОП с.Шаран	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8095	25.06.2017 11:00	25.06.2017 12:50	1,83	Механическое разрушение (повреждение), деформация,	№74 от 25.06.2017	25	22,9
42	ОП с.Шаран	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-8491	25.06.2017 11:00	25.06.2017 13:00	2,00	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№75 от 25.06.2017	26	26,0