

**Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 3-й квартал 2017 года.**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроэнергии час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения (Классификационные признаки технических причин поврежденной оборудования)	Номер и дата записи в журнале отключений	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1	ОП г. Мезеуз	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС Каран	03.07.17 7:45	03.07.17 10:57	3:12:00	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№1 от 03.07.17	114	7,6
2	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	05.07.17 16:45	05.07.17 20:46	4:01:00	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№2 от 05.07.17	224	18,7
3	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	08.07.17 20:50	08.07.17 22:20	1:30:00	Электродуговое повреждение	№3 от 08.07.17	224	7,0
4	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	12.07.17 16:20	12.07.17 19:30	3:10:00	Электродуговое повреждение	№4 от 12.07.17	224	14,8
5	ОП с. Малиск	ТП-1947 Ф-10202	14.07.17 21:20	15.07.17 17:00	19:40:00	Электродуговое повреждение	№5 от 14.07.17	62	25,4
6	ОП с. Малиск	ТП-1942 Ф-10202	15.07.17 22:00	16.07.17 12:50	14:50:00	Электродуговое повреждение	№6 от 15.07.17	77	23,8
7	ОП г. Белебей	ВЛ 10 кВ ф.А пс. Ермошкино	19.07.17 11:10	19.07.17 12:50	1:40:00	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	№7 от 19.07.17	122	4,2
8	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	22.07.17 16:10	22.07.17 19:30	3:20:00	Электродуговое повреждение	№8 от 22.07.17	224	15,6
9	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11507	01.08.17 15:35	01.08.17 18:30	2:55:00	Невыявленные причины	№9 от 01.08.17	641	38,9
10	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11507	02.08.17 13:05	02.08.17 16:50	3:45:00	Невыявленные причины	№10 от 02.08.17	641	50,1
11	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	02.08.17 13:05	02.08.17 15:45	2:40:00	Невыявленные причины	№11 от 02.08.17	282	15,7
12	ОП с. Новобелокатай	ВЛ-0,4кВ ТП 3602 Л-2	06.08.17 13:08	06.08.17 14:10	1:02:00	Невыявленные причины	№12 от 06.08.17	1	0,0
13	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	12.08.17 15:40	12.08.17 17:00	1:20:00	Невыявленные причины	№13 от 12.08.17	282	7,8
14	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11507	12.08.17 16:00	12.08.17 19:40	3:40:00	Нарушение структуры материала	№14 от 12.08.17	641	49,0
15	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	23.08.17 16:46	23.08.17 20:39	3:53:00	Механический износ	№15 от 23.08.17	282	22,8
16	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11508	25.08.17 5:35	25.08.17 11:16	5:41:00	Внешнее механическое воздействие	№16 от 25.08.17	282	33,4
17	ОП с. Красноуфимский	ТП-5104	26.08.17 13:30	26.08.17 16:00	2:30:00	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	№17 от 26.08.17	107	5,6
18	ОП с. Малиск	ВЛ-10кВ Ф-11501	09.09.17 6:40	09.09.17 9:40	3:00:00	Нарушение структуры материала	№18 от 09.09.17	771	48,2