

**Сведения
Об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 4-й квартал 2017 года.**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	Дата и время отключения, час. мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час. мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час. мин.	Причина отключения (Классификационные признаки технических причин поврежденной оборудования)	Номер и дата записи в журнале отключений	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1	ОП с. Магистк	Ф-14207	07.10.17 18:21	07.10.17 19:00	0:39	воздействия неблагоприятных природных явлений	№17 от 07.10.2017	131	42,58
2	ОП с. Магистк	Ф-14207	08.10.17 4:50	08.10.17 10:05	5:15	воздействия неблагоприятных природных явлений	№18 от 08.10.2017	131	343,88
3	ОП с. Красноусольский	ВЛ-10 кВ Ф-15 мкр. Молодежный; мкр. Сабантуй	16.10.17 8:16	16.10.17 9:27	1:11	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	№19 от 16.10.2017	177	104,73
4	ОП с. Магистк	Ф-11507	01.11.17 12:45	01.11.17 14:35	1:50	Ветровые нагрузки	№20 от 02.11.2017	102	51,0
5	ОП с. Магистк	Ф-11507	01.11.17 12:45	01.11.17 15:30	2:45	Ветровые нагрузки	№21 от 02.11.2017	320	160,0
6	ОП с. Магистк	Ф-11507	01.11.17 12:45	02.11.17 11:55	23:10	Ветровые нагрузки	№22 от 02.11.2017	219	109,5
7	ОП с. Архангельское	ВЛ-10 кВ ф-2	08.11.2017 17:14	08.11.2017 17:34	0:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной	№23 от 08.11.2017	1990	995,0
8	ОП с. Магистк	Ф-11507	16.11.17 10:00	16.11.17 16:50	6:50	воздействия неблагоприятных природных явлений	№23 от 16.11.2017	641	320,5
9	ОП с. Магистк	Ф-11508	19.11.17 0:12	19.11.17 10:40	10:28	Гололедно-изморозевые отложения	№24 от 19.11.2017	282	141,0
10	ОП с. Шаран	ТП-8386	09.12.17 23:00	10.12.17 0:43	1:43	воздействия неблагоприятных природных явлений	№25 от 10.12.2017	5	103,00
11	ОП с. Шаран	ТП-8386	10.12.17 1:00	10.12.17 1:21	0:21	Отключение (повреждение) оборудования в смежной	№26 от 10.12.2017	5	21,00
12	ОП с. К-Мияки	ВЛ-0,4кВ ЛЛ-2 ТП-6557	20.12.17 20:30	20.12.17 20:45	0:15	Невыявленные причины	№27 от 10.12.2017	37	111,00